Agence Régionale de Santé
Alsace
Champagne-Ardenne
Lorraine

Délégation territoriale de la Meuse
Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MEUSE

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Contrôle sanitaire (articles R 1321-15 à R 1321-25 et R* 1321-21 du Code de la Santé Publique)

Bar-le-Duc, le 27 janvier 2016

MADAME LE MAIRE

Dossier suivi par : D. SARTELET
téléphone : 03 29 76 84 38
Courriel : ARS-ACAL-DT55-VSSE@ars.sante.fr

Service des eaux
58 rue des Faïenceries
55140 MONTIGNY-LES-VAUCOULEURS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé le **19/01/2016** à 11h21 par O. LEICHT, EUROFINS dans le cadre : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

Prélèvement 00077151
Unité de gestion **MONTIGNY LES VAUCOULEURS**
Installation UDI MONTIGNY LES VAUCOULEURS
Point de surveillance **CONC. MONTIGNY LES VAUCOULEURS**
Localisation exacte MAIRIE EVIER SANITAIRE
Commune MONTIGNY-LES-VAUCOULEURS

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'air	20,0 °C				
Température de l'eau	6,3 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,8 unitépH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore combiné	<0,05 mg/LCl2				
Chlore libre	<0,05 mg/LCl2				
Chlore total	<0,05 mg/LCl2				

Commentaires laboratoire

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IPL santé environnement durables, MAXEVILLE
Type de l'analyse : D1 Code SISE : 00077151 Référence laboratoire : 16M002959-001 T SISE : 27/01/2016

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

INFORMATION DU PUBLIC : les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du CSP)

Agence Régionale de Santé
Alsace
Champagne-Ardenne
Lorraine

Délégation territoriale de la Meuse
Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MEUSE

	Résultats	Limites de qualité		références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,3 NFU				2,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	430 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire - prélèvement n° 00077151

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Préfet,
le Directeur Général,
par délégation, la Déléguée Territoriale,
pour la Déléguée Territoriale,
le Chef de Service,

Céline PRINS

INFORMATION DU PUBLIC : les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du CSP)