

Délégation territoriale de la Meuse
Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Contrôle sanitaire (articles R 1321-15 à R 1321-25 et R* 1321-21 du Code de la Santé Publique)
Bar-le-Duc, le 30 octobre 2015

MADAME LE MAIRE

Dossier suivi par : D. SARTELET
téléphone : 03 29 76 84 38
Courriel : ARS-LORRAINE-DT55-VSSE@ars.sante.fr

Service des eaux
58 rue des Faïenceries
55140 MONTIGNY-LES-VAUCOULEURS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé le 26/10/2015 à 10h23 par F. MARGOT dans le cadre : RECTRL. EAU DIST. R1321-17 -1° 4°

Prélèvement	00076254	Type d'eau :	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Unité de gestion	MONTIGNY LES VAUCOULEURS		
Installation	UDI MONTIGNY LES VAUCOULEURS		
Point de surveillance	CONC. MONTIGNY LES VAUCOULEURS		
Localisation exacte	MME VIDONI 35 GRANDE RUE, CUISINE		
Commune	MONTIGNY-LES-VAUCOULEURS		

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	12,4 °C				25,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore combiné	<0,05 mg/LCl2				
Chlore libre	<0,05 mg/LCl2				
Chlore total	0,05 mg/LCl2				

Commentaires laboratoire

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IPL santé environnement durables, MAXEVILLE
Type de l'analyse : B3 Code SISE : 00076254 Référence laboratoire : 15M063627-001 T SISE : 30/10/2015

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire - prélèvement n° 00076254

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur
pour l'ensemble des paramètres mesurés.
(information du distributeur par courriel le 29/10/2015)

Pour le Préfet,
le Directeur Général,
par délégation, la Déléguée Territoriale,
pour la Déléguée Territoriale,
le Chef de Service,



Céline PRINS